



# Viessmann - Actief Cooling

## Betreft premieaanvraag

In de Viessmann prijslijst worden bij alle warmtepompen 2 types vochtigheidsschakelaars vermeld in in het hoofdstuk 'Toebehoren koeling'. In functie van de toepassing is de ene of andere variant vereist.

Toebehoren koeling		
<b>Koeling</b>		
<b>Vochtigheidsschakelaar 24 V</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Voor registratie van het dauwpunt</li><li>■ Om dauwwatervorming te vermijden</li></ul> <i>Aanbevolen voor toepassingen met directe verwarmings-/koelcircuits zonder buffervat.</i>		7181418 <b>402,-</b> Best.nr. EUR MG W
<b>Vochtigheidsschakelaar 230 V</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Voor de registratie van het dauwpunt.</li><li>■ Om dauwwatervorming te vermijden.</li></ul> <i>Aanbevolen voor toepassingen met meerdere verwarmings-/koelcircuits achter een buffervat.</i>		7452646 <b>590,-</b> Best.nr. EUR MG W

Op alle officiële Viessmann-documenten: montagehandleiding/schema/... worden deze zelfde toebehoren vermeld. De toevoeging ervan wordt als een vereiste weergegeven indien men de koelfunctie wil gebruiken.

vb. [montagehandleiding](#) pagina 58

### **Vochtaanbouwschakelaar**

Voor oppervlaktekoelsystemen (bijv. vloerverwarmingscircuit, koelplafond) is een vochtigheidsschakelaar (toebehoren) vereist.

vb. [schema](#) symbool J59

Technische fiche van de vereiste vochtigheidsvoeler: [link pdf](#)

Aanvullend, specifiek voor de warmtepompen met Vitotronic regeling, bestaat er een Codeerstekker die de koelfunctie uitschakelt. Volgende tabel geeft een overzicht van de aan te kopen artikelnummers om conform te zijn met de premievoorwaarden:

	<b>AWB-E: Uitschakeling Actief Cooling</b>	
200-A	7871631	Codierstecker 4130:08
222-A	7871636	Codierstecker 4138:03
100-S	7871390	Codierstecker 42B0:01
111-S	7871394	Codierstecker 42BC:01
200-S	7871626	Codierstecker 41D0:08
222-S	7871418	Codierstecker 41DA:03